



## Prélèvements aux sources - Chlorothalonil

### Secteur - 030 Le Moulin - 250l/min (hors-service)

N° d'échantillon : 20-62596 - Eau potable après le traitement

Lieu de prélèvement : 03 - Puits Moulin Neuf, après UV, Cheyres

Date prélèvement	21.04.2020	19.10.2021	23.06.2022
Chlorothalonil R 471811 (M4)	<b>3274</b>	<b>230</b>	<b>3900</b>
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10	<25	<20
Chlorothalonil R 417888	<b>1623</b>	<25	<b>1300</b>
Chlorothalonil SYN 507900	113	<25	140
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	82	<25	68

Unité ng / litre

Norme : max. 100 ng / litre

### Secteur - 060 - Vaularbel supérieur - 50l/min (en service)

N° d'échantillon : 20-62599 - Eau potable à la source

Lieu de prélèvement : 01 - Chambre de rassemblement Vau Larbel, Cheyres

Dates prélèvements	21.04.2020	02.12.2020	19.10.2021	23.06.2022
Chlorothalonil R 471811 (M4)	<b>243</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>220</b>
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10	<25	<25	<20
Chlorothalonil R 417888	12	<25	<25	<20
Chlorothalonil SYN 507900	<10	<25	<25	<20
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	<50	<25	<25	<20

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

### Secteur - 040 - Le Pissiau - 120l/min (hors-service)

N° d'échantillon : 20-62597 - Eau potable à la source

Lieu de prélèvement : 01 - Source Le Pissiau, Cheyres

Dates prélèvements	21.04.2020	02.12.2020	19.10.2021	23.06.2022	29.11.2023
Chlorothalonil R 471811 (M4)	<b>1084</b>	<b>1370</b>	<b>1100</b>	<b>1400</b>	<b>1093</b>
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10	<25	<25	<20	<10
Chlorothalonil R 417888	73	98	85	67	100
Chlorothalonil SYN 507900	<10	<25	<25	<20	<10
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	<50	<25	<25	<20	<50

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre



### Secteur - 050 - La Chavanne - 34l/min

N° d'échantillon : 20-62598 - Eau potable à la source

Lieu de prélèvement : 01 - Source La Chavanne, Cheyres

Dates prélèvements	21.04.2020	02.12.2020	19.10.2021	23.06.2022
Chlorothalonil R 471811 (M4)	260	190	130	130
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10	<25	<25	<20
Chlorothalonil R 417888	16	<25	<25	<20
Chlorothalonil SYN 507900	<10	<25	<25	<20
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	<50	<25	<25	<20

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

### Secteur - 070 - Le Chalet - 40l/min (en service)

N° d'échantillon : 20-62600 - Eau potable à la source

Lieu de prélèvement : 01 - Entrée du réservoir communal, Cheyres

Dates prélèvements	21.04.2020	02.12.2020	19.10.2021	23.06.2022
Chlorothalonil R 471811 (M4)	342	400	340	380
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10	<25	<25	<20
Chlorothalonil R 417888	21	31	<25	23
Chlorothalonil SYN 507900	<10	<25	<25	<20
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	<50	<25	<25	<20

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre



## Prélèvements dans le réseau de distribution - Chlorothalonil

### Secteur 004 - Ecole

N° d'échantillon : 20-73694 - Eau potable dans le réseau de distribution

Lieu de prélèvement : 01 - Ecole, sanitaires, Cheyres

Dates prélèvements	28.05.2020	02.12.2020	
Chlorothalonil R 471811 (M4)	355	270	
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10	<25	
Chlorothalonil R 417888	45	25	
Chlorothalonil SYN 507900	<10	<25	
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	<50	<25	

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

### Secteur 001 - Châbles

N° d'échantillon : 20-73692 - Eau potable dans le réseau de distribution

Lieu de prélèvement : 01 - P.-A. Monney, buanderie, Châbles (28.05.2021)

02 - Châbles, Immeuble communal (19.10.2021)

	28.05.2020	19.10.2021	
Chlorothalonil R 471811 (M4)	246	360	
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10	<25	
Chlorothalonil R 417888	45	39	
Chlorothalonil SYN 507900	<10	<25	
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	<50	<25	

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

### Secteur 005 - Les Coûtes

N° d'échantillon : 20-73695 - Eau potable dans le réseau de distribution

Lieu de prélèvement : 01 - Sortie STAP Les Coûtes (Le Mont), après UV, Cheyres

Dates prélèvements	28.05.2020		
Chlorothalonil R 471811 (M4)	434		
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10		
Chlorothalonil R 417888	68		
Chlorothalonil SYN 507900	<10		
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	<50		

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

### Secteur 006 - En Crevel

N° d'échantillon : 20-73696 - Eau potable dans le réseau de distribution

Lieu de prélèvement : 03 - STAP EU En Crevel, Cheyres

Dates prélèvements	28.05.2020		
Chlorothalonil R 471811 (M4)	894		
Chlorothalonil R 611968 (M9)	<10		
Chlorothalonil R 417888	68		
Chlorothalonil SYN 507900	<10		
Chlorothalonil SYN 548581 (M11)	<50		

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre